

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения
№ 053

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад.
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646740, Омская обл., Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул.Ленина, д. 62; тел. 8(38163) 21-234; tatianavl040979
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 662,1 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5100 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1979, год последнего капитального ремонта: -.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрен, капитального не предусмотрен.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Полтавский детский сад «Солнышко» Полтавского района Омской области (МБДОУ «Полтавский детский сад «Солнышко» Полтавского р-на Омской области)
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646740, Омская обл., Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 62; тел. 8(38163) 21-234; tatianavl040979
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет образования администрации Полтавского муниципального района Омской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646740, Омская область, р. п. Полтавка, ул. Комсомольская, д. 1а. ko_poltavka@mail.ru. 8(38163)21883.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 160, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день -.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом пассажирский транспорт отсутствует (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 25 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 1 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1,2
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7,8,13
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		9,11,12
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		14,15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		1,16-19
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
объект ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.		1			
3. На объекте установлено или выявлено:	---	---	---		
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Ремонт всех зон	2020
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	---	---	---		
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	---	---	---		
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата		1		Обеспечить сопровождение	2016
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами		1		Обеспечить сопровождение	2016
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг		1		Обеспечить оказание помощи	2016
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности	---	---	---		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Организовать место стоянки для инвалидов предусмотреть размером 6,0х3,6 м., ширина боковых подходов должна быть не менее 2,5 м. Обозначить указателем нижний край знака которого должен находиться на высоте не менее 1,5 м от уровня земли	2020
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		1. Привести наружную лестницу в соответствие с нормами. Для открытых лестниц ширину проступней следует принимать от 0,35 до 0,4м, высоту подступенка – от 0,12 до 0,15м. Все ступени лестницы в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подступа ступеней. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Установить с двух сторон поручни. Высота поручней 0,9м и дополнительно 0,7м. Завершающие горизонтальные части поручня должны выступать за марш лестницы на 0,30 м., иметь не травмирующее завершение. 2. Установить пандус на наружной лестнице 3. Оборудовать входную площадку навесом и водоотводом. 4. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует	2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		Разместить оборудование и носители информации с учетом потребностей инвалидов	2020
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		Обеспечить дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2020
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		1		Обучить сотрудника	2020
4.6. Сменные кресла-коляски	---	---	---		
4.7. Поручни		1		Установить поручни на лестнице	2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				перед центральным входом. Высота поручней 0,9 м и дополнительно 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны выступать за марш лестницы на 0,30 м., иметь не травмирующее завершение.	
4.8. Пандусы		1		Установить пандус на наружной лестнице перед входом в здание. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м, уклон не круче 1:20. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончании пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м, а в зонах интенсивного использования не менее 2,1х2,1 м. Свободные зоны должны быть также предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Поручни должны выступать за марш пандуса на 0,3 м и быть нетравмоопасными. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Выделить	2020

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	---	---	---	контрастным цветом поручни и колесоотбойные устройства.	
4.10. Раздвижные двери	---	---	---		
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		Оборудовать кабину для инвалидов и МПН. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Двери должны открываться наружу. Кабина должна быть снабжена кнопкой тревожной сигнализации, соединенной с комнатой обслуживающего персонала, на случай чрезвычайной ситуации.	2020
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	1				
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Установить индукционную петлю в музыкальном зале.	2020
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Обучить сотрудника	2020
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Провести инструктирование сотрудников	2016

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника		1		Обеспечить сопровождение	2016
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	----	---	---		
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			0	Обучить сотрудника	2020
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).		1			
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам		1		Провести инструктирование	2016
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %					
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0	Повысить качество услуг	2020
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	---	---	---		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	---	---	---		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	---	---	---		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	---	---	---		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	---	---	---		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Провести инструктирование	2016
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0	Организовать предоставление услуг	2016
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0		2016

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	---
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Комитет образования администрации Полтавского муниципального района Омской области

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru/mar

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "18" апреля 2016 года.

2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "12" августа 2016 года

3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "26" августа 2016 года № 30.

Руководитель

(подпись)



(инициалы, фамилия)

Дата "29" августа 2016 года